

Konformitätserklärung

Declaration of conformity

Wir / We	Caleg Schrank-und Gehäusebau GmbH Gahlener Weg 15 D 03205 Calau Telefon: +49 3541 84 0 • Telefax: +49 3541 84 530 e-mail: info@caleg.de www.caleg.de
erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt declare in sole responsibility that the product	Baureihe Klemmkasten Series terminal box
auf das sich diese Erklärung bezieht, mit der/den folgenden Norm(en) oder normativen Dokumenten übereinstimmt. which is the subject of this declaration, is in conformity with the following standards or normative documents.	
Bestimmung der Richtlinie Determination of the directive	Titel und/oder Nummer und Ausgabedatum der harmonisierenden Norm(en) Title and/or No. and class of issue of the harmonizing standard(s)
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU Low voltage directive 2014/35/EU	Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen DIN EN 61439-1 VDE 0660-600-1:2012-06 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies DIN EN 61439-1 VDE 0660-600-1:2012-06
IP-Code nach IEC 60529: *) IP-Code according IEC 60529: *)	IP54 IP54
IK-Code nach IEC 62262: IK-Code according IEC 62262:	IK 10 IK 10
Korrosionsschutzklasse nach DIN EN ISO 12944-2 Corrosion safety class according DIN EN ISO 12944-2	C3 C3
Temperaturbeständigkeit <u>Temperature stability</u>	max. 70° C max. 70° C
Calau, 11.10.2017 Ort und Datum Place and Date	Dieter Lubert Geschäftsführer Managing Director

*) Durchbrüche in Gehäuse und Tür sind durch den Kunden mit geeigneten Mitteln zu verschließen, um den Schutzgrad zu erhalten !

*) Openings within enclosure or door have to be closed by the customer with appropriate equipment to maintain the degree of environmental protection !